UNIVERSITÄTSKLINIKUM MAGDEBURG A.ö.R.

OTTO VON GUERICKE UNIVERSITÄT MAGDEBURG

Institut für Medizinische Mikrobiologie und Krankenhaushygiene

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ML-13264-02-00 D-PL-13264-01-00

Prof. Dr. med. Dirk Schlüter
Direktor
Telefon: +49 391 67-13392
Telefax: +49 391 67-13384
dirk.schlueter@med.ovgu.de

Laborinformation **11.12.2017**

Rohrpost erneut vorübergehend lahm gelegt (ausgelaufene Blutkulturflasche)!

Es gibt heute seit ca. 13:55 wieder wie am 07.12.2017 eine Sperrung der Rohrpost zu unserem Institut (H44) durch eine **nicht korrekt in Verpackungshülse umverpackte Blutkulturflasche!**
Die **Sperrung** und **Desinfektion** unseres Rohrpoststranges **kann bis maximal 14 Uhr anhalten**! Danach ist unser Institut wieder an die Rohrpost angeschlossen.

Es kommt daher zu **Verzögerungen** der Probeneingänge **der schon im System befindlichen Rohrpostbomben**!

Bei dringenden Proben sollte daher zwischenzeitlich der Haustransport verwendet werden!

Bitte daher erneut der dringliche Hinweis, die **Notwendigkeit der Schutzverpackung der Blutkulturflaschen bei Transport über die Rohrpostanlage zu beachten!**!

Ansprechpartner bei Rückfragen:
Probst-Kepper (Tel. 15858 oder 800303)